

Protokol o výpočtu oteplení metodou porovnání ztrátových výkonů

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.10.29. Databáze 2022.04.01, platnost dat od 01.04.2022

Projekt: R-FVE-Z1
Číslo: R-FVE-Z1
Rozváděč: R-FVE-Z1
Datum: 30.05.2021
Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
Poznámka:
Soubor: R-FVE-Z1.ECFX

| | | |
|--|------------------|--------|
| Maximální ztrátový výkon pro rozváděč: | Pmax: | 24,0 W |
| Ztrátový výkon instalovaných přístrojů: | Pv1 (přístroje): | 8,0 W |
| Ztrátový výkon vodičů: | Pv2 (vodiče): | 2,3 W |
| Koeficient zohledňující soudobost: | | 1 |
| Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti: | Pv (soudobý): | 10,3 W |

Ověření oteplení:

Pv < Pmax VYHOVUJE